



**Министерство здравоохранения Приморского края
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Владивостокская детская поликлиника № 2»
(КГБУЗ «ВДП № 2»)**

Приложение № 1
утверждено приказом главного врача КГБУЗ «ВДП № 2»
от «25» ноября 2020г. № 44

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач КГБУЗ «ВДП № 2»
И. Н. Попова
«25» ноября 2020г.



**Инструкция
о мерах пожарной безопасности в КГБУЗ «ВДП № 2»**

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Введение:

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – Инструкция) разработана на основе:

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Федерального закона ФЗ РФ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Приказа МЧС РФ от 12.12. 2007г № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
- С учетом требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности»;
- ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения;
- Закона Приморского края от 13 июля 1998 года N 14-КЗ «О пожарной безопасности в Приморском крае» и устанавливает правила поведения людей, содержания территорий, зданий КГБУЗ «ВДП № 2», и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками поликлиники, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для посетителей, временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в КГБУЗ «ВДП № 2» работников. Лица, виновные в нарушении данной Инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.2. Все работники поликлиники допускаются к работе только после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарных инструктажей или программам дополнительного профессионального образования путём: проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. Все должностные лица и персонал КГБУЗ «ВДП № 2» обязаны:

- соблюдать в процессе трудовой деятельности и в быту требования пожарной безопасности;
- выполнять меры пожарной безопасности при пользовании предметами бытовой химии, проведения работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими пожароопасными веществами, материалами, которые могут привести к пожару.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании или помещении (задымление, запах гари, повышенная температура воздуха и др.) **необходимо:**

- немедленно сообщить об этом по телефону «Единый телефон пожарных и спасателей - 01 или 101» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать наименование объекта защиты, адрес расположения, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровья людей по тушению пожара в начальной стадии.

1.4. В целях реализации приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;
- первичный;
- повторный (не реже 1 раза в год);
- внеплановый;
- целевой.

1.5. Вводный противопожарный инструктаж в поликлинике проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом Главного врача.

1.6. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный руководитель работника.

1.7. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.8. Главный врач КГБУЗ «ВДП № 2», своим приказом назначает лиц, которые по занимаемой должности и по характеру выполняемых работ, являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности в КГБУЗ «ВДП № 2».

1.9. Руководители, специалисты и работники поликлиники, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и специфики организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в поликлинике, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.8. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников поликлиники, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

1.9. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей «Инструкции о мерах пожарной безопасности в КГБУЗ «ВДП № 2», несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.):

1.1. Содержание территории:

1.1.2. **Запрещается** использовать противопожарные расстояния между зданиями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

1.1.3. **Запрещается** на территории КГБУЗ «ВДП № 2» оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать свалки горючих бытовых отходов.

1.1.4. Содержать (в любое время года) в надёжном техническом состоянии дороги, проезды и подъезды к зданиям КГБУЗ «ВДП № 2», пожарным гидрантам. Дороги, проезды и подъезды к зданиям КГБУЗ «ВДП № 2», пожарным гидрантам, должны быть свободны, а в зимнее время очищаться от снега и льда. Не допускать перекрывание проездов для пожарной техники предметами, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны.

1.1.5. **Необходимо** производить очистку территории КГБУЗ «ВДП № 2» и прилегающей к ней территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой растительности. Не допускается разведение открытого огня (костра), сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий КГБУЗ «ВДП № 2». После завершения мероприятия или при усилении ветра, костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей. Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров.

1.1.6. Территории вокруг зданий поликлиники должны иметь наружное освещение в темное время суток. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком «Не загромождать».

2. Содержание зданий и помещений:

2.1. В административных помещениях поликлиники, на видных местах, должны быть установлены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2.2. В зданиях поликлиники в которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек, разрабатываются и вывешиваются на видных местах планы эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

2.3. Запрещается использовать в КГБУЗ «ВДП № 2», подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.

2.4. Главный врач обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре и проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность в поликлинике, а также пациентов и посетителей, находящихся в здании КГБУЗ «ВДП № 2».

2.5. В местах установки приёмно-контрольных приборов должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

2.6. При эксплуатации зданий КГБУЗ «ВДП № 2», обеспечивается соблюдение проектных решений к пределам огнестойкости строительных конструкций, осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты или и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится в КГБУЗ «ВДП № 2». При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки она проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием дефектов огнезащитного покрытия. Необходимо организовать устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования зданий немедленно.

В случае окончания гарантийного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты или и (или) производителя огнезащитных работ необходимо провести повторную обработку конструкций.

2.7. Устройства для самозакрывания дверей (доводчик) должны находиться в технически исправном состоянии.

2.8. Все образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

2.9. В зданиях поликлинике **запрещается:**

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
- устанавливать глухие решетки на окнах и прямых у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на

наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);
- закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;
- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;
- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;
- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.
- устанавливать или хранить баллоны с кислородом.

2.10. Пряжки у оконных проёмов подвальных и цокольных этажей зданий должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

2.11. Двери чердачных и подвальных помещений должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердачных и подвальных помещений должны быть остеклены и постоянно закрыты.

2.12. Обеспечить доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

2.14. При проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) должно обеспечиваться:

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности и организация дежурства ответственных лиц.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение. На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

2.15. В КГБУЗ «ВДП № 2» **запрещается:**

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи;
- проводить перед началом или во время мероприятия огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания (несертифицированные аппараты защиты электрических цепей);
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включёнными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с с технической документацией и инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

2.16. В случае отделке внешних поверхностей наружных стен облицовочным и декоративно - отделочным материалами для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов должна храниться в поликлинике.

2.17. **Запрещается** оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.18. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах здания для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.

2.19. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

2.20. В помещении пожарного поста, должна быть инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки пожарной безопасности.

Пожарный пост обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты

органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

2.21. Обеспечение первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) поликлиники осуществляется по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведётся в журнале.

2.22. Каждый огнетушитель, отправленный из поликлиники на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

2.23. Каждый огнетушитель, установленный в поликлинике, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

2.24. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

2.25. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в помещениях, предназначенных для этих целей.

2.26. Источники наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода содержать в исправном состоянии. Проверка их работоспособности не реже 2 раза в год (весной и осенью).

2.27. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раз в год).

Пожарный рукав должен быть присоединён к пожарному крану и пожарному стволу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения медицинских изделий и белья.

3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.):

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в части освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 № 123 – ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3.2. Должно обеспечиваться наличие на противопожарных дверях исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.

3.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. При возникновении пожара, обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

3.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- устанавливать глухие решетки на окнах и прямых у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных

проемах) оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов из здания сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов;
- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

3.5. Обеспечить наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

3.6. Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть в наличии и исправны.

3.7. **Запрещается** закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

3.8. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

3.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в поликлинике и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ:

2.1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя.

2.2. При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. **Запрещается:** совместное применение, хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламениться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

2.3. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивать соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.

2.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха **запрещается:**

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

3.5. В соответствии с технической документацией изготовителя должна обеспечиваться проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или

пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.6. Должен быть определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

2.7. Необходимо производить извещение пожарной охраны в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Обеспечивать исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организовать проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал.

2.8. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, должны быть укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовывать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

2.9. Организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществлять с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

В поликлинике должна храниться техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, обеспечивать ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекать организации или индивидуальных предпринимателей при наличии лицензии.

2.9. **Запрещается** оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.8. При эксплуатации электроприемников (электроприборов) **запрещается**:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Не допускается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования здания проводить с периодичностью не реже одного раза в три года, результаты замера оформлять соответствующим актом (протоколом).

2.9. При проведении окрасочных работ **необходимо**: а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках; б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере; в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

3. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ, пожароопасных веществ и материалов:

3.1. В лабораториях, отделениях и кабинетах медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учётом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.

3.2. Хранить в помещениях вещества и материалы необходимо с учётом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и восстановлению при попадании влаги, соприкосновения с воздухом и др.).

Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров. 287. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов.

3.3. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

3.4. Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть не менее 0,5 метра.

3.5. Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании, могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной.

3.6. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учётом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и восстановлению при попадании влаги, соприкосновения с воздухом и др.).

3.7. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования настоящих Правил и другой утвержденной в установленном порядке технической документации по их транспортировке. **Запрещается:** эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании и могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной. Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары.

3.6. На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы:

4.1. Каждый работник после окончания работы (рабочего дня) **обязан:** проверить внешним визуальным осмотром помещения (рабочее место), за которые он несет ответственность. При осмотре обратить внимание на закрытие окон (форточек), отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов производства, сдачу ЛВЖ и ГЖ в места хранения.

За десять минут до окончания рабочего дня лицо ответственное за пожарную безопасность отделения, подразделения и (или) помещения, обязано проверить соответствие требованиям пожарной безопасности.

4.2. Ответственное лицо проверяет соответствие фактического состояния помещений следующим требованиям пожарной безопасности:

- в помещении отсутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, горючие газы;
- в помещении отсутствуют вероятные источники зажигания в виде открытого огня (свечи, горящие спички, зажженные сигареты, бенгальские огни, горящие ароматические палочки и т.п.);
- все электроустановки обесточены, штепсельные вилки вынуты из розеток;
- электроосветительные приборы отключены;
- в помещении отсутствуют препятствия для обнаружения пожара (пожарные извещатели не закрыты различными предметами (полиэтиленовые пакеты, и т.п.);
- подход в помещения, доступ к первичным средствам пожаротушения не ограничен (пожарные шкафы открываются за время, не превышающее 15 секунд, огнетушители находятся в свободном доступе);
- двери, входящие в противодымную защиту здания (двери лифтовых холлов, лестничных клеток, межкоридорные двери), эксплуатируются в закрытом состоянии;
- в помещении не закрыты различными предметами пожарные оповещатели (громкоговорители);
- пути эвакуации не загромождены, не сужены оборудованием, иными предметами, мешающими проходу к эвакуационным выходам;
- двери в помещения закрыты на ключ, ключи сданы на пост охраны.

4.3. При проведении проверки по окончании рабочего дня может быть выявлено, что состояние помещений, отлично от требований пожарной безопасности, перечисленных в пункте 4.2. настоящей Инструкции. В этом случае необходимо немедленно принять меры к приведению помещений в соответствие с указанными требованиями. Если устранение нарушения своими силами работника не представляется возможным, он, для решения этого вопроса, имеет право обратиться к своему непосредственному руководителю или работнику, назначенному в установленном порядке ответственным за обеспечение пожарной безопасности в поликлинике.

4.4. Ответственным лицам запрещается покидать помещения, если они находятся в состоянии не соответствующим пунктам 4.2. настоящей Инструкции, без сообщения о таком состоянии ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности в поликлинике.

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ:

5.1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** курение и применение открытого огня в зданиях, помещениях и на территориях поликлиники.

На видных местах устанавливаются знаки пожарной безопасности «Курения табака и пользование открытым огнём запрещено».

5.2. Курение разрешается только в специально отведённых местах (В КГБУЗ «ВДП № 2» курение в зданиях, помещениях и на территории **запрещено**).

5.3. Специально отведенные места для курения должны быть оснащены урнами и первичными средствами пожаротушения, обозначены знаками «Место для курения».

5.4. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории поликлиники не должна превышать 10 км/ч.

5.5. При проведении окрасочных работ **НЕОБХОДИМО**:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

5.6. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях.

5.7. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

5.8. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

5.9. При проведении огневых работ **НЕОБХОДИМО**:

- провентилировать помещение, в котором возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2-мя лопатами, ведром с водой);

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбуров – шлюзов, открыть окна;

5.10. Для исключения попадания раскалённых частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проёмы (отверстия) в перекрытиях стенах и перегородках помещения, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов указанное в таблице № 1 в зависимости от высоты расположения точки сварки над уровнем пола помещения.

Таблица № 1.

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров
0	5
2	8
3	9
4	10
6	11
8	12
10	13
свыше 10	14

6. Порядок сбора, хранения и удаление горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды:

6.1. Рабочие места работников КГБУЗ «ВДП № 2» должны регулярно убираться от мусора, бумаги, пустой картонной тары, пыли, горючих материалов. Уборку горючих материалов и пыли производить ежедневно. Территории КГБУЗ «ВДП № 2» должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

Не допускается: сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

6.2. Использованные обтирочные материалы собираются в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаляются по окончании рабочей смены из данных контейнеров.

6.3. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических ёмкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

7. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции:

7.1. Сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в КГБУЗ «ВДП № 2» - нет.

8. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши:

8.1. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих отходов производства не реже одного раза в год.

8.2. Вытяжные устройства (шкафы, окрасочные, сушильные камеры и др.), аппараты и трубопроводы должны очищаться от пожароопасных отложений в соответствии с технологическим регламентом.

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год.

8.3. Вывоз мусора должен производиться по мере наполнения мусорных контейнеров.

8.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

8.5. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** работать в промасленной и загрязненной иными горючими веществами специальной одежде.

8.6. Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и т.п. не допускается на рабочих местах и путях эвакуации. Они должны удаляться ежедневно по мере их накопления. Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров разрешается только в специально отведенных для этого местах.

8.7. Использованные обтирочные материалы в течение рабочего дня должны собираться в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров должно удаляться.

8.8. Работы по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов должны проводиться не реже одного раза в квартал.

9. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв:

9.1. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.) отклонения от которых могут вызвать пожар и взрыв должны быть указаны на контрольно-измерительных приборах.

9.2. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

9.3. **Запрещается** проводить работу при достижении предельных показаний контрольно-измерительными приборами.

9.4. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

9.5. В приемных емкостях мазут должен нагреваться до температуры, обеспечивающей нормальную работу перекачивающих насосов, но не выше 90 °С. Подогревать мазут в резервуарах, оборудованных змеевиковыми подогревателями, следует только при уровне жидкости над подогревателями не менее 500 мм.

9.6. Для подогрева дизельного топлива и масел разрешается использовать только пар под давлением до 5 кгс/см² или горячую воду.

9.7. В остальных случаях температура поверхности тепловой изоляции оборудования во время работы при температуре окружающего воздуха +25 °С не должна превышать 60 °С за исключением случаев, специально оговоренных в технических условиях на это оборудование. Во всех зонах взрывоопасных классов и пожароопасных зонах классов П-I, П-III температура внешних поверхностей агрегатов, аппаратов, коммуникаций не должна превышать 90 °С.

9.8. Температура воздуха внутри помещений распределительных устройств в летнее время не должна быть более +40 °С и в случае ее повышения сверх +40 °С, должны быть приняты меры по понижению температуры оборудования или охлаждению воздуха.

9.10. В кабельных сооружениях должны контролироваться температура воздуха и работа вентиляционных систем. Температура воздуха внутри кабельных сооружений не должна превышать температуру наружного воздуха более, чем на 10 °С в летнее время.

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке техно-логического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаро-взрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения):

10.1. Каждый работник (сотрудник) поликлиники КГБУЗ «ВДП № 2», в случае обнаружения пожара обязан немедленно уведомить о пожаре пожарную охрану по телефону: на Единый номер службы спасения на номер «112», в Единую диспетчерскую службу пожарных и спасателей по телефону «101», в пожарную охрану и органы МЧС по номеру «101», Оперативному дежурному Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России по телефону «8 (423) 278-

87-10», Пожарно-спасательную часть № 10 ФГКУ "2 ОФПС по Приморскому краю" (Пожарную часть Ленинского района) по телефону «8 (423) 226-10-08», по городскому телефону «01» (или 112 - для абонентов Билайн, Мегафон и МТС, 01 - для абонентов Скайлинк) либо вызвать экстренные службы с мобильного телефона:

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов МТС:

«101» — Вызов пожарной охраны и спасателей;

Вызов экстренных служб с телефонов МЕГАФОН:

«101» — Вызов пожарной охраны и спасателей;

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов Билайн:

«101» — Вызов пожарной и спасателей;

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов Скай-Линк:

«101» — Спасатели и Пожарная охрана;

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов TELE2:

«101» — Вызов пожарной охраны и спасателей;

Вызов экстренных служб с телефонов U-tel:

«010» — Пожарная охрана и спасатели;

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов Мотив:

«101» — Пожарные и спасатели;

Для экстренного вызова специальных служб также работает номер «112».

Общаясь с диспетчером следует сообщить следующую информацию:

10.1.1. Адрес объекта, по которому произошло возгорание или пожар. Идентифицировать загоревшийся объект: жилой дом, складское или офисное помещение, здание поликлиники, АЗС и т.д.;

10.1.2. Место возникновения пожара. Уточнить, что именно загорелось: крыша, бытовой прибор, газовое оборудование и пр. Сказать необходимые уточняющие моменты, в частности, то, на каком этаже произошёл пожар и какова этажность всего здания, номер подъезда, как пожарным будет удобнее подъезжать к зданию и другие.;

10.1.3. Обязательно сказать: свою собственную фамилию, имя, отчество, контактные данные (номер телефона).

Вести диалог следует не торопясь, но достаточно чётко.

10.2. После вызова пожарной охраны работник поликлиники обязан принять посильные меры к спасению людей, имущества и тушению пожара. При этом под «посильными мерами» в настоящей Инструкции понимаются те действия, которые человек в силах выполнить самостоятельно в целях спасения людей, имущества и тушению пожара. Принятие решения и оценка собственных сил для принятия, каких-либо мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров осуществляется работником поликлиники самостоятельно, под свою ответственность.

10.3. Правила спасения людей, имущества и тушения пожаров содержатся в программах обучения минимуму пожарно-технических знаний (пожарно-техническому минимуму) и программах противопожарного инструктажа, и доводятся до работников поликлиники во время вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте. В поликлинике устанавливаются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, указанные в Нормативах пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждённых приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645.

Тушение пожара первичными средствами пожаротушения следует осуществлять в соответствии с инструкциями по эксплуатации разработанных заводами-изготовителями (производителями) указанных средств. **Запрещается:** тушить водой и первичными средствами пожаротушения, механизм огнетушащего действия которых основан на воде, электроустановки, находящиеся под напряжением.

10.4. При пожаре электроустановки должны быть обесточены в порядке, определяемом документацией по электробезопасности и технической документацией на приборы (устройства) управления (распределения электроэнергии), системы общеобменной вентиляции должны быть отключены в порядке, определяемом технической документацией на приборы (устройства) управления системой общеобменной вентиляции. Остановка технологического оборудования

производственных должна осуществляться в соответствии с технологической картой технологического процесса производства.

10.5. В том случае если работник поликлиники считает, что не может принять никаких посильных мер по спасению людей имущества, тушению пожара, отключению электроустановок, а также, если он не обнаружил пожар, а получил информацию о нём посредством СОУЭ или от третьих лиц – он обязан начать эвакуироваться из здания

10.5.1. Эвакуацию следует осуществлять по путям эвакуации к эвакуационным выходам.

10.5.2. При эвакуации следует привести в действие (включить) ручные пожарные извещатели, находящиеся по пути следования.

10.5.3. При эвакуации запрещается использовать лифты.

10.5.4. После выхода из здания работник поликлиники обязан прибыть на место сбора после эвакуации, определяемое планом эвакуации при пожаре, разрабатываемым в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации, регламентирующих разработку планов эвакуации при пожаре и доложить о прибытии непосредственному руководителю. Запрещается самовольно, по собственному решению возвращаться в поликлинику.

10.5.5. Возвращение в здание после эвакуации допускается только после разрешения уполномоченных представителей пожарной охраны. После возвращения в здание выполняется проверка помещений, аналогичная проверке перед началом рабочего дня, определяемой главой 4 настоящей Инструкции.

10.5.6. Главный врач КГБУЗ «ВДП № 2» (Зав. отделениями), прибывший к месту пожара, **ОБЯЗАН**:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), дать команду на остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть работу сырьевых, газовых, паровых и водяных коммуникаций, остановить работу систем вентиляции в помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

10.5.7. По прибытии пожарного подразделения Главный врач КГБУЗ «ВДП № 2» (Зав. отделениями) **ОБЯЗАН**: проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

11. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты:

11.1. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

11.2. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты определяется по соотношению площади помещения и количества находящихся в нём людей. Соотношение должно составлять не менее 1м² на одного человека.

КГБУЗ «ВДП № 2» адрес:

- а. ул. Приходько, 4 – 50-100 чел.;
- б. Педиатрическое отделение ул. Нейбута, 27 – 25-50 чел.;
- в. Педиатрического отделения ул. Луговая, 59, а – 30-50 чел.;
- г. Педиатрического отделения ул. Некрасовская, 50 – 30-50 чел.;
- д. ОВЛ ул. Светланская, 123, а - 15-35 чел.

12. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

12.1. Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты:

- а. ул. Приходько, 4 – Волков С. И.;
- б. ул. Нейбута, 27 – Чугунова Е. Д.;
- в. ул. Луговая, 59, а – Комоза А. Г.;
- г. ул. Некрасовская, 50 – Черятников И. В.;
- д. ул. Светланская, 123, а – Александрова О. В.

12.2. Организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств:

- а. ул. Приходько, 4 – Крутов А. С.;
- б. ул. Нейбута, 27 – Юденкова Н. Д.;
- в. ул. Луговая, 59, а - Огурчёнок А. С.;
- г. ул. Некрасовская, 50 – Колотова Н. В.;
- д. ул. Светланская, 123, а – Юрченко Л. Ю.

12.3. Проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты):

- а. ул. Приходько, 4 – Волков С. И.;
- б. ул. Нейбута, 27 – Юденкова Н. Д.;
- в. ул. Луговая, 59, а - Огурчёнок А. С.;
- г. ул. Некрасовская, 50 – Колотова Н. В.;
- д. ул. Светланская, 123, а – Юрченко Л. Ю.

12.4. Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия:

- а. ул. Приходько, 4 – Пойлова В. Н.;
- б. ул. Нейбута, 27 – Юденкова Н. Д.;
- в. ул. Луговая, 59, а – Огурчёнок А. С.;
- г. ул. Некрасовская, 50 – Колотова Н. В.;
- д. ул. Светланская, 123, а – Наговицына И. Г.;

12.5. Перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения:

- а. ул. Приходько, 4 – рабочий по ремонту и обслуживанию зданий Бурба К. А.; охранник; электромонтёр обслуживающей организации;
- б. ул. Нейбута, 27 – Юденкова Н. Д.; охранник; электромонтёр обслуживающей организации;
- в. ул. Луговая, 59, а - Огурчёнок А. С.; охранник; электромонтёр обслуживающей организации;
- г. ул. Некрасовская, 50 – Колотова Н. В.; охранник;
- д. ул. Светланская, 123, а – Александрова О. В.; охранник; электромонтёр обслуживающей организации.

12.6. Прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара:

- а. ул. Приходько, 4 – Попова И. Н.;
- б. ул. Нейбута, 27 – Чугунова Е. Д.;
- в. ул. Луговая, 59, а – Комоза А. Г.;
- г. ул. Некрасовская, 50 – Черятникова И. В.;
- д. ул. Светланская, 123, а - Александрова О. В.

- 12.7. Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара:
- а. ул. Приходько, 4 – Попова И. Н.;
 - б. ул. Нейбута, 27 – Чугунова Е. Д.;
 - в. ул. Луговая, 59, а – Комоза А. Г.;
 - г. ул. Некрасовская, 50 – Черятникова И. В.;
 - д. ул. Светланская, 123, а - Александрова О. В.
- 12.8. Осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны:
- а. ул. Приходько, 4 – Попова И. Н.;
 - б. ул. Нейбута, 27 – Чугунова Е. Д.;
 - в. ул. Луговая, 59, а – Комоза А. Г.;
 - г. ул. Некрасовская, 50 – Черятникова И. В.;
 - д. ул. Светланская, 123, а - Александрова О. В.
- 12.9. Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара:
- а. ул. Приходько, 4 – Крутов А. С.;
 - б. ул. Нейбута, 27 – Юденкова Н. Д.;
 - в. ул. Луговая, 59, а – Огурченок А. С.;
 - г. ул. Некрасовская, 50 – Колотова Н. В.;
 - д. ул. Светланская, 123, а - Юрченко Л. Ю.
- 12.10. Организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей:
- а. ул. Приходько, 4 – Хомутова Е. А.;
 - б. ул. Нейбута, 27 – Юденкова Н. Д.;
 - в. ул. Луговая, 59, а – Огурченок А. С.;
 - г. ул. Некрасовская, 50 – Колотова Н. В.;
 - д. ул. Светланская, 123, а - Наговицына И. Г.
- 12.11. Встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара:
- а. ул. Приходько, 4 – Волков С. И.;
 - б. ул. Нейбута, 27 – Чугунова Е. Д.;
 - в. ул. Луговая, 59, а – Комоза А. Г.;
 - г. ул. Некрасовская, 50 – Черятникова И. В.;
 - д. ул. Светланская, 123, а - Александрова О. В.
- 12.12. Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах:
- а. ул. Приходько, 4 – Волков С. И.;
 - б. ул. Нейбута, 27 – Чугунова Е. Д.;
 - в. ул. Луговая, 59, а – Комоза А. Г.;
 - г. ул. Некрасовская, 50 – Черятникова И. В.;
 - д. ул. Светланская, 123, а - Александрова О. В.
- 12.13. По прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара:
- а. ул. Приходько, 4 – Пойлова В. Н.;
 - б. ул. Нейбута, 27 – Чугунова Е. Д.;
 - в. ул. Луговая, 59, а – Комоза А. Г.;
 - г. ул. Некрасовская, 50 – Черятникова И. В.;
 - д. ул. Светланская, 123, а - Александрова О. В.
- 12.14. Организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития:

- а. ул. Приходько, 4 – Волков С. И.;
- б. ул. Нейбута, 27 – Юденкова Н. Д.;
- в. ул. Луговая, 59, а – Огурченок А. С.;
- г. ул. Некрасовская, 50 – Колотова Н. В.;
- д. ул. Светланская, 123, а - Юрченко Л. Ю.

13. Порядок содержания автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и первичных средств пожаротушения:

13.1. В зданиях КГБУЗ «ВДП № 2» необходимо содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и не реже одного раза в квартал проводить проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

13.2. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения технического обслуживания, ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

13.3. Для качественной эксплуатации автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в установленном порядке должен быть назначен следующий персонал:

- лицо, ответственное за эксплуатацию установок;
- специально обслуживающий обученный персонал для производства технического обслуживания и ремонта установок или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору;
- оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного контроля за работоспособным состоянием установок.

13.4. Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

- тактико-технические характеристики установок и принцип их действия;
- порядок вызова пожарной охраны;
- порядок ведения оперативной документации;
- порядок определения работоспособности установок.

13.5. У ответственного за эксплуатацию установок должна быть в наличии следующая техническая документация:

- проектная документация и исполнительные чертежи на каждую установку;
- акты приемки и сдачи каждой установки в эксплуатацию;
- паспорта и сертификаты на оборудование и приборы;
- ведомость смонтированного оборудования;
- паспорта на модули (установки газового пожаротушения);
- инструкция по эксплуатации установки;
- перечень регламентных работ, ТО каждой установки;
- журналы учета ТО и ремонта установок;
- журналы учета неисправностей установок;
- должностные инструкции.

13.6. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих инструкциях по эксплуатации установок.

13.7. Каждый случай отказа и не эффективной работы установок должен быть расследован лицом ответственным за их эксплуатацию совместно с обслуживающей организацией (по договору) и учтен в журнале «Учета неисправностей установки».

13.8. Неисправности, влияющие на работоспособность установок автоматической противопожарной защиты, должны устраняться в срок до 24 часов с момента обнаружения и фиксироваться в журнале «Учета неисправностей установки».

13.9. Элементы и узлы установок пожаротушения должны быть окрашены в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1).

13.10. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения ТО и ППР.

13.11. Лица, ответственные за эксплуатацию установок и обеспечение пожарной безопасности, обязаны обеспечить в период выполнения работ по ремонту, ТО и ППР, (проведение которых связано с отключением установок) пожарную безопасность защищаемых установками помещений, компенсирующими мерами

13.12. Резервный запас пожарных извещателей и оросителей (каждого применяемого типа на объекте) для замены неисправных или выработавших свой ресурс должен быть не менее 10% от числа смонтированных.

13.13. В составе установки автоматического газового пожаротушения, кроме расчетного, должен быть 100% резервный запас огнетушащего вещества.

13.14. В местах, где имеется опасность механического повреждения, пожарные извещатели и оросители (насадки) должны защищаться надежными ограждениями, не препятствующими воздействию на них факторов пожара и не влияющими на карту орошения оросителей.

13.15. Пожарные извещатели и оросители (насадки) должны постоянно содержаться в чистоте. В период проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ извещатели и оросители (насадки) должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки и т. п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

13.16. Расстояние от пожарных извещателей до складываемых материалов и оборудования должно быть не менее 0,6 метра, а от оросителей и насадок – не менее 1 метра.

13.17. Места установки ручных пожарных извещателей, кнопок включения установок пожаротушения должны быть обозначены знаком.

13.18. При эксплуатации установок пожарной автоматики запрещается:

- устанавливать взамен вскрывшихся и не исправных оросителей пробки и заглушки;
- устанавливать извещатели иного типа или принципа действия взамен не исправных или сработавших, а также замыкать шлейф блокировки при отсутствии извещателя в месте его установки;
- использовать трубопроводы установок для подвески и крепления другого вида оборудования;
- отключать в процессе эксплуатации установки пожарной автоматики;
- вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектной документации.

13.19. Система оповещения о пожаре должна обеспечивать в соответствии с планом эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию или на отдельные этажи. Работники в случае угрозы пожара должны руководствоваться сигналами оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

13.20. Проверка работоспособности систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией с практической отработкой планов эвакуации должны проводиться под руководством лиц, ответственных за пожарную безопасность не реже одного раза в полугодие.

13.21. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) должны содержаться в исправном состоянии. Не допускается их использование при отсутствии сертификатов

13.22. При эксплуатации огнетушителей работники обязаны руководствоваться инструкцией КГБУЗ «ВДП № 2».

13.23. Места установки огнетушителей должны быть обозначены знаком.

14. Строительно-монтажные и реставрационные работы:

14.1. Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке строительному генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства.

14.2. На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров. У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и

вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов), предусмотренных проектом организации строительства.

14.3. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.

14.4. Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов защиты составляет не менее 24 метров.

14.5. В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений и установленный режим эксплуатации. **Запрещается:** размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями. Временные складские (кладовые), мастерские и административно-бытовые помещения в строящихся зданиях обеспечиваются огнетушителями по нормам в соответствии с настоящими Правилами и приложением N 1 к настоящим Правилам.

15. Пожароопасные работы:

15.1. При проведении окрасочных работ **необходимо:** а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках; б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере; в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

15.2. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях.

15.3. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, неспособных вызвать искру.

15.4. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях.

15.5. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительного-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

15.6. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

15.7. Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три четверти их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях зданий, сооружений.

15.8. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала. После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой.

15.9. Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) не ниже ранга 2А.

15.10. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более 2 размещаются в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки.

15.11. Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра или устраиваются бортики из негорючих материалов.

15.12. **Запрещается** внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.

15.13. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять: а) в металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка; б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.

15.14. **Запрещается** переносить мастику в открытой таре.

15.15. **Запрещается** в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра.

15.16. **Запрещается** разогрев битумной мастики вместе с растворителями.

15.17. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.

15.18. **При проведении огневых работ необходимо:** а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов; б) обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания; в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна; г) осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

15.19. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ). При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа). Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в

электростатически безопасном режиме. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

15.20. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ, согласно приложению N 5.

15.21. Находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

15.22. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1x1 миллиметр.

15.23. **Не разрешается** вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.

15.24. **При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо** отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места). 361. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение. В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской.

15.25. **При проведении огневых работ запрещается:** а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; б) проводить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях; в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы; д) допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения; е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами; ж) проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; з) проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

15.26. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

15.27. **При проведении газосварочных работ:** а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами; б) при установке ацетиленового генератора в помещениях (закрытых местах) вывешиваются плакаты "Вход посторонним запрещен-огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем"; в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер; г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила; д) газоподводящие шланги на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должны быть надежно закреплены. На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются; е) карбид кальция

хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затопляемых местах; ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 килограммов; з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками; и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента; к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары; л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров; м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами; н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения известкового ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.

15.28. При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция запрещается: а) использовать один водяной затвор 2 сварщикам; б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли; в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид"; г) проводить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе; д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция; з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

15.29. При проведении электросварочных работ: а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели; б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами; в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ; г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра; д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов; е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов; ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю; з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала; и) следует применять электроды, изготовленные в заводских

условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ; к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник); л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует проводить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования проводится в соответствии с графиком; м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа; н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.

15.30. При огневых работах, связанных с резкой металла: а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся и плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ; в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках; г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией; д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе; е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

15.31. При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается: а) достигать давления воздуха в бачке с горючим, превышающего рабочее давление кислорода в резаке; б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх; в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку; г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку. 369. При проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.). Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией, но не реже 1 раза в месяц. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

15.32. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином; б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте; в) заполнять лампу горючим более чем на три четверти объема ее резервуара; г) отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла; д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня.

15.33. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается: проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия следует хранить в холодильнике в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании. Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений. По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.

15.34. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ. Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации. Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ. В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени. Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи".

16. Доступ подразделений пожарной охраны на объект:

16.1. Обеспечение подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения (на этажи, кровлю и т.д.) для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара:

- а. ул. Приходько, 4 – Волков С. И. Хомутова. Е. А.; охрана.;
- б. ул. Нейбута, 27 – Чугунова Е. Д.; Юденкова Н. Д.; охрана.;
- в. ул. Луговая, 59, а – Комоза А. Г.; Огурченок А. С.; охрана.;
- г. ул. Некрасовская, 50 – Черятникова И. В.; Колотова Н. В.; охрана.;
- д. ул. Светланская, 123, а - Александрова О. В.; Юрченко Л. Ю.; охрана.

17. Действия работников при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.):

17.1. Устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.), в КГБУЗ «ВДП № 2» - нет.

18. Действия работников, отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов:

18.1. Устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов, в КГБУЗ «ВДП № 2» - нет.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность КГБУЗ «ВДП № 2»

Инженер  С. И. Волков